

Перелік питань та відповідей до матеріалів (технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі (далі - ТХ); проекту договору; кваліфікаційних критеріїв до учасників торгів; інших характеристик, що можуть мати вплив на очікувану вартість (вимоги до переможця) до майбутньої закупівлі «Реконструкція компресорної станції (Будівельні роботи та поточний ремонт)»

№ питання п/п	Тип питання	Питання	Відповідь/Позиція Ініціатора, Замовника
1	Договір	Керуючись нормами чинного законодавства даний договір є короткостроковим чи довгостроковим?	Довгостроковий, термін дії більше 1 року
2	Договір	Стосовно пункту 3.5. попереднього Договору: за яких умов можливий перегляд цін Договору?	Ціна договору є істотною умовою, тому її зміна можлива виключно у випадках, які передбачені пунктом 5 статті 41 ЗУ "Про публічні закупівлі"
3	Договір	Стосовно п. 4.4.1. попереднього Договору: прошу надати роз'яснення чи уся сума попередньої оплати (авансу) буде виплачена одразу? Чи можливо визначити графік отримання коштів (авансових), а саме, для не акумулювання великої суми коштів у Підрядника, надання коштів виділених як попередня оплата відбуватися буде за Заявкою Підрядника.	Згідно п.4.4.1 проекту договору уся сума авансу буде вилачена відразу. Графік отримання авансових коштів договором не передбачається.
4	Договір	Стосовно п. 4.4.1. попереднього Договору: є необхідність визначити конкретний відсоток проміжних платежів.	Проміжні авансові платежі договором не передбачаються
5	Договір	Стосовно п. 4.4.3. попереднього Договору: у зв'язку з тим що більш обладнання є дороговартісним, чи можливо оплата ТМЦ по видатковим накладним (до монтажу робіт)?	Оплата за ТМЦ виконується згідно п.4.4.3 проекту договору по факту монтажу обладнання, до монтажу обладнання оплата робіт по видатковим накладним не передбачається.
6	Договір	Стосовно п. 4.5.1. попереднього Договору: які є підстав для заміни частини притримання?	П.4.5.1 проекту договору зазначено, що Підрядник має право замінити суму притримання у випадку, якщо сума притримання дорівнює або перевищує 50% загальної вартості кожної черги будівництва, на безумовну та безвідкличну банківську гарантію повернення суми притримання.
7	Договір	Стосовно п. 4.9. попереднього Договору: чи будуть повернуті кошти Підряднику, якщо судом буде визначено що блокування податкових накладної відбулося з вини податкових органів?	При виконанні договору Замовник керується умовами договору та чинним законодавством, зокрема, рішенням суду, яке набуло законної чинності.

8	Договір	Стосовно отримання другої гарантії у разі «ліквідації банку» - оскільки на дані обставини Підрядник не має жодного впливу, вважаємо неправомірним перекладати вину ліквідації банку на Підрядника у вигляді отримання другої банківської гарантії.	П.4.5.6 проекту договору зазначено, що при ліквідації банка-гаранта, Підрядник зобов'язаний надати Замовнику оригінал нової банківської гарантії, що свідчить про забезпечення виконання зобов'язання Підрядника
9	Договір	Стосовно п. 4.4.3. попереднього Договору: пропонуємо строк виконання робіт визначити як в п. 5.7.1. тобто з моменту отримання Дозволу на початок робіт.	Скоріше за все малось на увазі п.5.1 Договору, який зазначає строк виконання від дати підписання договору. Дозвіл на початок виконання робіт на будівельному майданчику не обмежує Підрядника від здійснення мобілізаційних дій персоналу, опрацювання проектної документації та закупівлю обладнання та матеріалів, тому прив'язувати загальний строк виконання робіт по договору до дати надання Замовником дозволу на виконання робіт недоцільно. Строк надання Замовником дозволу дозволу на початок виконання робіт входить в загальний строк виконання робіт по договору.
10	Договір	Стосовно п. 5.7.6. попереднього Договору: протягом якого строку Замовник повинен передати буд.майданчик Підряднику?	Будівельний майданчик надається Підряднику в максимально стислі строки після отримання запиту від Підрядника.
11	Договір	Стосовно п. 5.7.8. попереднього Договору: чи передбачено Кошторисом сума коштів на компенсацію послуг охорони Підряднику?	Згідно чинного законодавства кошти на компенсацію послуг охорони в зведеному кошторисному розрахунку не передбачаються і є загально-виробничий витратами Підрядника.
12	Договір	Хто несе відповідальність за якість та кількість обладнання яке передається Замовником Підряднику?	Відповідальність за якість та кількість обладнання, що передається Підряднику, несе Замовник.
13	Договір	Стосовно п. 5.8.13. попереднього Договору: що робити Підряднику якщо Замовник взагалі не надасть відповіді?	Сторони керуються умовами договору та чинним законодавством України. Підрядник має право провести випробування обладнання без участі Замовника із складанням відповідного акту випробування (неявка представника Замовника на випробування).
14	Договір	Що робити Підряднику, у випадку коли Акти передані, а відповіді (погодження чи обґрунтованої відмови) не має?	Сторони керуються умовами Договору та чинного законодавства України.
15	Договір	Стосовно п. 5.9.4. попереднього Договору: пропонуємо передбачити можливість отримання інформації не тільки з Держстату а й з Торгово-промислової палати.	Для розрахунку витрат, пов'язаних з інфляцією за звітний період використовується показник індексу цін у будівництві чи індексу цін виробників промислової продукції за даними Держстату https://www.ukrstat.gov.ua/

16	Договір	Стосовно п. 5.13.2. попереднього Договору: пропонуємо, щоб при прийманні об'єкта обов'язково брали участь (та підписували документи) представники авторського та технічного нагляду.	Технічний та авторський нагляд будівництва об'єкту є зоною відповідальності Замовника, тому присутність представників технічного та авторського нагляду при прийманні об'єкта також є зоною відповідальності Замовника.
17	Договір	Стосовно п. 5.13.8. попереднього Договору: чи можливо збільшити строк звільнення буд.майданчика на 40 робочих діб?	Після виконання Робіт в повному обсязі протягом 5 (п'яти) робочих днів Підрядник зобов'язаний звільнити майданчик від всіх залишків матеріалів, очистити будівельний майданчик від уламків, сміття та тимчасових об'єктів, технологічних машин та механізмів, інструментів
18	Договір	Стосовно п. 5.15. попереднього Договору: який строк розгляду документів-погодження субпідрядників?	Згідно п.5.15.2 проекту договору "письмове погодження залучення субпідрядника Замовником, що надається в строк не пізніше, ніж впродовж 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання від Підрядника запиту "
19	Договір	Стосовно п. 6.2.12. попереднього Договору: просимо надати роз'яснення поняттю «більш ніж передбачено»?	Вартість виконання робіт виявилась більше, ніж договірна ціна по договору. Надається відповідне обґрунтування вартості фактично виконаних робіт та фактичної вартості обладнання (наданням відповідних підтверджуючих документів, розрахунків, тощо) та порівнянням фактичних вартостей із вртостями в затвердженій проектній документації.
20	Договір	Стосовно розділу 8. попереднього Договору: штрафи для Підрядника та Замовника є нерівномірними, що є грубним порушенням чинного законодавства, тому пропонуємо визначити усі штрафи у розмірі 0,1%	Порушення законодавства України при встановленні штрафів відсутнє. Товариство сформувало проект контракту з врахуванням вимог законодавства, кодексів України, внутрішніх вимог компанії та діючої практики
21	Договір	Стосовно розділу 8 попереднього Договору: а яка є відповідальність у Замовника у достроковому розірванні договору без поважної причини?	Сторони керуються умовами п.6.2.11 проекту договору - Замовник здійснює оплату за фактично прийняті роботи.
22	Договір	Стосовно розділу 8 попереднього Договору: Пропонуємо додатки п. 8.16. щодо у разі невчасного надання будівельного майданчика /дозволу на роботи тощо – строк виконання робіт автоматично пролонгується на строк такої затримки.	Надання Замовником будівельного майданчика Підряднику та дозволу на виконання Робіт виконується в максимально стислі строки та враховано в загальному строку виконання робіт. У випадку затримки виконання вище зазначених подій, Сторони керуються умовами договору та чинного законодавства України (пп.4 п.5 статті 41 ЗУ "Про публічні закупівлі").

23		Стосовно п. 9.1. попереднього Договору: другим абзацом даного пункту визначено що воєнний стан – не може бути визначений як форс-мажор, просимо надати роз'яснення стосовно наступного: об'єкт будівництва – є об'єктом критичної інфраструктури й відповідно – є відповідно можливі його обстріли, виходячи з формулювання другого абзацу у випадку вказаних дій - Підрядник не може визначити дані події як обставини непереборної сили	Сторони погоджуються, що оскільки відносини між ними, врегульовані цим Договором, виникли під час дії воєнного стану на території України, воєнний стан не може бути надзвичайною та невідворотною обставиною (форс-мажорною обставиною), що об'єктивно унеможлиблює виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору. Але, наприклад, у випадку пошкодження об'єкта під час бойових дій, сертифікат Торгово-промисловою палати України може бути прийнятий Замоником за умови вчасного інформування Підрядником про настання таких невідворотніх обставин (форс-мажорною обставиною) відповідно до положень розділу 9 Договору.
24	Договір	Стосовно додатка 7. попереднього Договору: просимо надати роз'яснення, проектною документацією передбачено що КНС №1-5 закупляє Замовник, але Додатком 7 до Договору вказується що закупляє Підрядник?	Додатком 8 до проекту договору встановлено, що каналізаційні насосні станції №1-5 входять до переліку обладнання поставки Підрядника
25	ТХ	Для коректного оцінювання вартості запланованої закупівлі просимо вказати допустимі параметри, які слід врахувати при розрахунку кошторисної вартості, зокрема- середній рівень заробітної плати, загальновиробничі витрати, прибуток, адміністративні витрати тощо	Підрядник має право в розрахунку ціни тендерної пропозиції враховувати середній рівень заробітної плати, загальновиробничі витрати, прибуток та адміністративні витрати, які встановлені в організації Підрядника. Під час укладання договору Підрядник зобов'язаний надати належним чином оформлені розрахунки середньої заробітної плати в організації Підрядника, розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат, прибутку, які виконані згідно вимог Кошторисних норм України.
26	Кваліфікаційні вимоги	Додаток 1.1, про який йдеться у Вимозі 1.1, відсутній в тендерній документації. Прохання надати.	Додаток 1.1 - Гарантійний лист Підрядника буде включено в склад тендерної документації на електронному майданчику закупівель Prozorro.
27	ТХ	В Додатку 8 перелічено обладнання та матеріали, які надаються Підрядником. Підтвердіть, будь ласка, чи обсяг постачання Підрядником обмежується обладнанням та матеріалами, переліченими в Додатку 8.	Перелік матеріально-технічних ресурсів, які надаються Підрядником, вказані також в Додатку В Додатку 1 до тендерної документації "Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі" та мають бути враховані в розрахунку договірної ціни.

28	ТХ	В Додатку 7 зазначено про те, що "КТП АПОГ" (трансформатор 630 кВА) встановлена на фундамент. Проте, ми не змогли знайти жодної інформації щодо трансформаторів 1250 кВА. Прохання надати роз'яснення хто відповідальний за поставку трансформатора 1250 кВА?	КТП АПОГ - комплектна трансформаторна підстанція апаратів повітряного охолодження газу (блочно-контейнерного виконання, трансформатори 630 кВА). Трансформатори 1250 кВА встановлюються в комплектній трансформаторній підстанції, яка розміщується в будівлі виробничо-енергетичного блоку (КТП ВЕБ, див. опитувальний лист Додаток Б2 до Додатку Б до Додатку 1 до тендерної документації).
29	ТХ	Прохання надати роз'яснення чи буде здійснюватися Замовником технічний нагляд, необхідний при введенні в експлуатацію обладнання, що поставляється Замовником?	Згідно п.3.2.1 Додатку 1 до тендерної документації при введенні в експлуатацію обладнання поставки Замовника Підряднику необхідно виконати шеф-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи із залученням кваліфікованих спеціалістів відповідних пусконалагоджувальних та шеф-монтажних організацій. Кошти на виконання даних робіт необхідно врахувати в складі ціни тендерної пропозиції.
30	ТХ	В Додатку 8 перелічені матеріали, які стосуються системи внутрішнього/зовнішнього освітлення. Проте, у переліку здається відсутні "освітлювальна арматура / освітлювальні вироби", в той час як вони вже передбачені специфікацією. Прохання роз'яснити хто відповідальний - Підрядник чи Замовник за постачання освітлювальної арматури / освітлювальних виробів	Враховані в переліку матеріально-технічних ресурсів, які надаються Підрядником, (Додаток В до Додатку 1 до тендерної документації "Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі")
31	ТХ	В кресленнях вказані деякі прилади з приміткою про те, що "Прилади, що поставляються комплектно з обладнанням". Ми розуміємо, що ці прилади поставляються комплектно з обладнанням Замовником. Прохання підтвердити. Також, будь ласка, надайте роз'яснення хто буде відповідальний - Підрядник чи Замовник за поставку приладів, які не будуть поставлятися комплектно з обладнанням. Якщо так, прохання надати специфікації та листи технічних даних щодо таких приладів.	Для обладнання поставки Підрядника, перелік якого наведений в Додатку 8 до проекту Договору, а технічні та якісні характеристики наведені в Додатку Б до Додатку 1 до тендерної документації, всі прилади, які повинні поставлятися комплектно з обладнанням входять в об'єм поставки Підрядника. Прилади, що поставляються комплектно із обладнанням Замовника згідно Додатку 7 до проекту Договору, поставляються Замовником. Прилади, які не поставляються комплектно з обладнанням, знаходяться в межах поставки Підрядника та зазначені в Додатку 8 до проекту договору. Специфікації та технічні характеристики таких приладів вказані в проектній документації, яка буде передана Підряднику після підписання договору.

32	ТХ	Прохання надати роз'яснення, хто відповідальний - Підрядник чи Замовник за поставку електричних кабелів. Надайте перелік кабельної продукції та технічні специфікації, якщо є.	Електричні кабелі знаходяться в межах поставки Підрядника та зазначені в Додатку В до Додатку 1 до тендерної документації.
33	ТХ	Прохання надати роз'яснення, хто відповідальний - Підрядник чи Замовник за поставку кабелів приладів? Надайте перелік кабельної продукції та технічні специфікації, якщо є.	Кабелі КВПтаА та систем зв'язку знаходяться в межах поставки Підрядника та зазначені в Додатку В до Додатку 1 до тендерної документації.
34	ТХ	Прохання надати схеми підключення, якщо є.	Схеми підключення в складі проектної документації, яка буде передана Підряднику після підписання договору.
35	ТХ	Прохання надати специфікації та дані щодо шаф управління на об'єкті, шаф управління віддаленого вводу/виводу, комутаційних шаф для системи автоматизації	Специфікації шаф керування та дані щодо шаф керування, шаф керування віддаленого вводу/виводу, комутаційних шаф будуть надані Підряднику в складі проектної документації після підписання Договору. Склад системи автоматичного керування, опис системи, перелік вхідних та вихідних сигналів, структурна схема зазначені у вихідних даних 4600007904-АТХ1.ВВ, Додаток Б1 Додатку Б до додатку 1 до тендерної документації.
36	ТХ	Прохання надати роз'яснення хто буде відповідальний - Підрядник чи Замовник за систему кабельного електрообігріву. Якщо вона входить в обсяг робіт Підрядника, прохання надати відповідні технічні специфікації.	Система кабельного обігріву знаходиться в межах поставки Підрядника. Технічні специфікації, креслення та перелік матеріалів будуть надані Підряднику в складі проектної документації після підписання Договору.
38	ТХ	Прохання надати роз'яснення хто буде відповідальний - Підрядник чи Замовник за систему електрохімічного захисту. Якщо вона входить в обсяг робіт Підрядника, прохання надати відповідні технічні специфікації, креслення та перелік матеріалів, якщо є.	Система електрохімічного захисту трубопроводів знаходиться в межах поставки Підрядника. Технічні специфікації, креслення та перелік матеріалів будуть надані Підряднику в складі проектної документації після підписання Договору.
39	ТХ	В Технічні Специфікації вказані певні виробники (постачальники) для певних матеріалів і обладнання. Чи є прийнятним для Замовника, якщо Підрядник запропонує інших еквівалентних виробників (постачальників)?	Якщо Підрядник запропонує матеріали та обладнання від інших виробників (постачальників) за умови відповідності їх технічних та якісних характеристик затвердженим проектним рішенням, такі матеріали та обладнання можуть бути прийняті та погоджені Замовником.
40	Кваліфікаційні вимоги	Просимо розглянути питання включення виду будівництва "Капітальний ремонт" та типу об'єктів "Інженерно-транспортна інфраструктура" до кваліфікаційних критеріїв відповідності учасника закупівлі	Замовник додатков опрацює питання внесення змін до кваліфікаційних критеріїв до учасників закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації)

41		Опис системи автоматичного керування та структурної схеми у вихідних вимогах на створення системи автоматичного керування компресорної станції (САК КС) відрізняються. Просимо пояснити, яка інформація правильна	При визначенні ціни тендерної пропозиції прийняти перелік технічних засобів САК КС, який відображений на структурній схемі вихідних вимог на створення САК КС (Додаток Б1 до Додатку Б До Додатку 1 до тендерної документації)
42		Які локальні системи автоматичного керування, які входять до САК КС, є в наявності у Замовника (поставлені на майданчик будівництва, технічне та програмне забезпечення)?	Фактично на майданчику будівництва комплектно з обладнанням поставлена система автоматичного керування газоперекачувальними агрегатами (ГПА) та установки підготовки паливного та пускового газу включно з програмним забезпеченням, всі інші локальні системи автоматичного керування в складі САК КС включно із програмним забезпеченням повинні бути враховані при розрахунку тендерної пропозиції